




Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sympatyczna”

94-058 Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4

Łódź, dn. 28.09.2026r.

**WYJAŚNIENIA DO
INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW
na wykonanie remontu polegającego na wymianie instalacji odgromowej
w czterech budynkach średniowysokich dwuklatkowych będącym
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „SYMPATYCZNA”:**

W związku z pytaniami do Instrukcji dla Oferentów na wykonanie remontu polegającego na wymianie instalacji odgromowej w czterech budynkach średniowysokich dwuklatkowych będącym w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „SYMPATYCZNA” Zarząd Spółdzielni wyjaśnia, że:

1. Ilość zwodów pionowych powinna być dobrana zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2. Dopuszcza się zastosowania drutu stalowego ocynkowanego jak również drutu aluminiowego.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
D/S EKONOMICZNYCH
GŁÓWNA KSIĘGOWA
I. Borowska
mgr Izabella Wacławska-Borowska

Prezes Zarządu
T. Ulański
mgr Tadeusz Ulański